



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果

申请编号: A2017CCC0305-2758012

产品名称: 自动转换开关电器

型号: TeQ5P-400

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2017CCC0305-2758012 样品名称: 自动转换开关电器 型号: TeQ5P-400 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018-03-29 完成日期: 2018-03-30	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江现代电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇外向型工业区 生 产 企 业: 浙江现代电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇外向型工业区大兴西路 608 号
--	---

试验结论: 原获证(母证书号: 2010010305445333)产品依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: 2010010305445333)产品的描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeQ5P-400;




Ue: AC400V; Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ith: 400A; Ie: 125A, 160A, 200A, 225A, 250A, 300A, 315A, 350A, 400A;

使用类别: AC-33B; Iq: 120kA;

控制转换的方式: ATSE; 电器级别: PC 级;

极数: 3P, 4P; 控制器 Uimp: 2.5kV;

主检: 王 越 签名:  日期: 2018-04-03
审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-04-03
签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-04-03



备注: 利用已获证书结果申请人与母证书的信息:

利用已获证书结果认证	母证书	利用已获证书结果申请
申请人名称	浙江现代电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司
申请人地址	浙江省乐清市柳市镇外向型工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
型号	XDQ3-400	TeQ5P-400
原报告编号	C-040-10B2758-S, 02401-1711902055-S	
原报告检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司)	
母证书编号	2010010305445333	

说明: 本试验报告引用编号为“C-040-10B2758-S, 02401-1711902055-S”的报告, 仅修改了申请人名称、地址, 除产品型号外, 其余参数均一致。