



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0305-2952776

(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY2-8, HY2H-8





检测机构: 苏州电器科学



<p>样品名称: 倒顺开关</p> <p>型 号: HY2-8,HY2H-8</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-08-23</p> <p>完成日期: 2018-08-31</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 HY2-8,HY2H-8  
 Uimp:4kV;Ui:400V;  
 Ue:AC380V;  
 Ith:15A;Ie:8A;  
 Icw:160A/1s;额定限制短路电流:160A;  
 使用类别:AC-3,AC-4;  
 极数:3P.

<p>主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-09-28</p>	
<p>审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-09-28</p>	
<p>签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-09-28</p>	

备注

- 1.变更情况: 见附件;
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4534-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2003010305053191;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。