



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2869568

产品名称: 负荷隔离开关

型 号: GL□-160, GL□-125



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0302-2869568 样品名称: 负荷隔离开关 型号: GL□-160, GL□-125 商标: TENGEN 数量: 15 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018-06-25 完成日期: 2018-09-12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

GL□-160, GL□-125;

Ui: 800V; Ue: AC415V、AC690V; Uimp: 8kV;

Ith: 160A; Ie: 125A(Ue: 690V), 160A(Ue: 415V);

Icw: 6kA/1s; Icm (峰值): 9.2kA;


使用类别: AC-21B;


极数: 3P, 4P


配用的辅助触头:

型号: KW2-0Z;

1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 220V/0.8A;

主检: 汪林峰 签名:  日期: 2018-09-22

审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-09-22

签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-09-22



备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容见附页表 1: