



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0304-2925380
(任务编号)

产品名称: 辅助触头

型 号: AS-11、AS-20

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所




产品名称: 辅助触头 型号: AS-11、AS-20 数量: 2 收样日期: 2018-07-11 完成日期: 2018-07-27 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
--	--


试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

AS-11、AS-20 Ui: 690V; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: 48V/6A、110V/4.5A、230V/3.3A、380V/2.2A; DC-13: Ue/Ie: 24V/6A、48V/5A、220V/0.5A; IP20; Uimp: 6kV;

主检: 傅炳 签名:  日期: 2018-08-16

审核: 袁科锋 签名:  日期: 2018-08-16

签发: 杜量 签名:  日期: 2018-08-17



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
[18]供应商名称更正	温州宏丰电工合金有限公司	温州宏丰电工合金股份有限公司
原 3C 证书编号	2016010304838719	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-15B2059-S

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效