



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0304-2987155
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: THC2-32

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





样品名称: 交流接触器 型号: THC2-32 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-11-15 完成日期: /	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--	--


试验结论: 按原获证(2002010304024858)产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2002010304024858)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THC2-32	CJX1-32
Ith: 45A; Ui: 660V;	Ith: 45A; Ui: 660V;
AC-3: Ue: AC220/380/660V; Ie: 32/32/18A;	AC-3: Ue: AC220/380/660V; Ie: 32/32/18A;
AC-4: Ue: AC220/380/660V; Ie: 12/12/7.5A;	AC-4: Ue: AC220/380/660V; Ie: 12/12/7.5A;
Us: AC24/36/110/127/220/380V; 极数: 3P;	Us: AC24/36/110/127/220/380V; 极数: 3P;
辅助电路: Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.8A.	辅助电路: Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.8A.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-21

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-11-21

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-21



备注:

利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
型号	CJX1-32	THC2-32
母证书编号	2002010304024858	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“C-040-11B4454-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。