



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2943457
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: LA19-11A, LA19-11A/D,
LA19-11A/J, LA19-11A/DJ

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




| | |
|---|--|
| 样品名称: 按钮 型 号: LA19-11A, LA19-11A/D, LA19-11A/J, LA19-11A/DJ 商 标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-08-23 完成日期: 2018-08-30 | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号 |
|---|--|

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LA19-11A, LA19-11A/D, LA19-11A/J, LA19-11A/DJ
 Ui:380V; Uimp:2.5kV; Ith:5A;
 AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.79A;
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A;
 IP40(操作面);
 安装孔径: Φ25mm;
 指示灯电压: AC/DC380V,220V,110V,36V,24V,12V,6.3V.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-12-10

审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-12-10

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-12-10



- 备注:
1. 变更情况: 见附件
 2. 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-14B2208-S;
 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
 4. 原 CCC 证书编号: 2002010305025060;
 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。