

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021960307006211

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T14048.2-2008  
生产企业名称：江苏凯隆电器有限公司  
生产企业地址：江苏省常州市五一路257号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2021年10月18日  
自我声明地点：浙江省嘉兴市  
生产者签章：

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021960307006211

产品系列、型号、规格:

TeW5-6300H、TeW5-6300M Ui: 1140V; Ue: AC380V、400V、480V、690V、800V、1000V、1140V; Uimp: 12kV; In: 4000A、5000A、6300A; H型 Ics=Icu=Icw(1s)=135kA(AC380V、400V); Ics=Icu=Icw(1s)=100kA(AC480V、690V); Ics=Icu=Icw(1s)=50kA(AC800V、1000V、1140V); M型 Ics=Icu=Icw(1s)=120kA(AC380V、400V); Ics=Icu=Icw(1s)=85kA(AC480V、690V); 极数:3P、4P, 使用类别: B类, 适用频率: 50/60Hz

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021年10月18日  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。