

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307007935

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-02  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007935

产品系列、型号、规格:

TeB7U-63、TeB7UZ-63;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_i$ : 500V;  $U_e$ : TeB7U-63: AC230V/240V (1P、1P+N)、AC110V/120V/230V/240V (2P)、AC400V/415V (3P、3P+N、4P); TeB7UZ-63: DC60V/80V、AC230V/240V;  $I_n$ : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力:  $I_{cs}$ : TeB7U-63、TeB7UZ-63: 6kA; TeB7UZ-63: 7.5kA(DC60/80V);  $I_{cu}$ : TeB7U-63、TeB7UZ-63: 6kA; TeB7UZ-63: 10kA(DC60/80V); 选择性类别: A类; 极数: TeB7U-63: 1P、2P、3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)、1P+N (1个保护极, N极常通, 不适用于隔离)、3P+N (3个保护极, N极常通, 不适用于隔离); TeB7UZ-63: 1P+N (1个保护极, N极常通, 不适用于隔离); 适用频率: 50/60Hz;

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-02  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007935

产品系列、型号、规格(附件):

TeB7U-63、TeB7UZ-63; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: TeB7U-63:  
AC230V/240V (1P, 1P+N), AC110V/120V/230V/240V (2P), AC400V/415V  
(3P, 3P+N, 4P); TeB7UZ-63 :DC60V/80V, AC230V/240V, In:  
6A、10A、16A、  
20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能  
力: Ics: TeB7U-63、TeB7UZ-63: 6kA; TeB7UZ-63: 7.5kA (DC60/80V); Icu:

TeB7U-63、TeB7UZ-63: 6kA; TeB7UZ-63: 10kA (DC60/80V); 使用类别: A 类;  
极数: TeB7U-63: 1P、2P、3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)、1P+N  
(1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、3P+N (3 个保护极, N 极常通,  
不适用于隔离); TeB7UZ-63: 1P+N (1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔  
离); 适用频率: 50/60Hz

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-02  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007935

产品系列、型号、规格(附件):

TeB7U-63、TeB7UZ-63; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: TeB7U-63:  
AC230V/240V (1P, 1P+N), AC110V/120V/230V/240V (2P), AC400V/415V  
(3P, 3P+N, 4P); TeB7UZ-63; DC60V/80V, AC230V/240V, In: 6A, 10A, 16A,  
20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; TMU;  
Ics: TeB7U-63、TeB7UZ-63: 6kA; TeB7UZ-63: 7.5kA (DC60/80V); Icu:  
TeB7U-63、TeB7UZ-63: 6kA; TeB7UZ-63: 10kA (DC60/80V); Utilization Category: A  
;  
Poles: TeB7U-63: 1P, 2P, 3P, 4P (All are protective poles, suitable for isolation),  
1P+N  
(1 protection pole, N pole normal, not suitable for isolation); 3P+N (The three  
protection, N Chang Tong, does not apply to isolation); TeB7UZ-63: 1P+N (1  
protection, N Chang Tong, does not apply to isolate the); 50/60Hz

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-02  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。