

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001424



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-03-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)


自我声明编号: 2020980304001424




产品系列、型号、规格:

TGC1-2511, TGC1-2511N, TGC1-3211, TGC1-3211N, TGC1-3811, TGC1-3811N, TGCG-2511, TGCG-2511N, TGCG-3211, TGCG-3211N, TGCG-3811, TGCG-3811N, TGCJH-2511, TGCJH-2511N, TGCJH-3211, TGCJH-3211N, TGCJH-3811, TGCJH-3811N, TGCK-2511, TGCK-2511N, TGCK-3211, TGCK-3211N, TGCK-3811, TGCK-3811N; 具体技术参数见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001424

产品系列、型号、规格(附件):

TGCI-2511, TGCI-2511N, TGCI-3211, TGCI-3211N, TGCI-3811, TGCI-3811N,
TGCG-2511, TGCG-2511N, TGCG-3211, TGCG-3211N, TGCG-3811, TGCG-3811N,
TGCH-2511, TGCH-2511N, TGCH-3211, TGCH-3211N, TGCH-3811, TGCH-3811N,
TGCK-2511, TGCK-2511N, TGCK-3211, TGCK-3211N, TGCK-3811, TGCK-3811N;
Ui: 690V; Uimp: 6kV;
Ih: 32A (TGCI-2511, TGCI-2511N, TGCG-2511, TGCG-2511N, TGCH-2511, TGCH-2511N, TGCK-2511, TGCK-2511N),
40A (TGCI-3211, TGCI-3211N, TGCG-3211, TGCG-3211N, TGCH-3211, TGCH-3211N, TGCK-3211, TGCK-3211N),
50A (TGCI-3811, TGCI-3811N, TGCG-3811, TGCG-3811N, TGCH-3811, TGCH-3811N, TGCK-3811, TGCK-3811N);
TGCI-2511, TGCG-2511, TGCH-2511, TGCK-2511: AC-1: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 32A;
AC-3: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 25A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 18A;
AC-4: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 8.5A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 4.4A;
TGCI-2511N, TGCG-2511N, TGCH-2511N, TGCK-2511N: AC-1: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 32A;
AC-4: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 8.5A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 4.4A;
TGCI-3211, TGCG-3211, TGCH-3211, TGCK-3211: AC-1: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 40A;
AC-3: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 32A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 22A;
AC-4: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 12A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 7.5A;
TGCI-3211N, TGCG-3211N, TGCH-3211N, TGCK-3211N: AC-1: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 40A;
AC-4: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 12A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 7.5A;
TGCI-3811, TGCG-3811, TGCH-3811, TGCK-3811: AC-1: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 50A;
AC-3: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 38A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 22A;
AC-4: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 14A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 8.9A;
TGCI-3811N, TGCG-3811N, TGCH-3811N, TGCK-3811N: AC-1: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 50A;
AC-4: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 14A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 8.9A;

使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; IP20;
Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz;
AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50/60Hz;
配用的辅助触点: 1NO, 1NC, 2对;
Ih: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV;
AC-15: 380V/0.95A, 220V/1.6A; DC-13: 220V/0.15A;

型号解释

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001424

产品系列、型号、规格(附件):

TG C □ - □□ 11 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号(1、G、JH、K 根据不同的销售渠道来命名)
- (4) AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值 (A)
- (5) 辅助触头种类和对数(11: 1NO+1NC)
- (6) 常规: 省略不写 N:可逆式交流接触器

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。