



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-872416

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: THM1-800M, THM1-800H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: THM1-800M, THM1-800H 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-03-01 完成日期: 2022-03-14</p>	<p>委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB /T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THM1-800M, THM1-800H

Ui:800V;Uimp:8kV;Ue: AC400V(M 型, H 型),AC690V(M 型);

In: 630A, 700A, 800A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

Ue: AC400V:Ics: 56kA(M 型); 70kA(H 型);

Icu: 75kA(M 型); 100kA(H 型);

Ue: AC690V:Ics: 22kA(M 型);

Icu: 36kA(M 型);





脱扣级别:10;选择性类别:A 类;

极数:3P, 4P,适用于隔离;

配用的辅助触头: 一常开一常闭、二常开二常闭、四常开四常闭

Ui:690V;Uimp:4kV;Ith:3A;

AC-15: Ue: 380V, Ie: 0.4A; DC-13: Ue: 220V, Ie: 0.15A.

主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-25	
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2022-03-25	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-25	

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 产品标准变更	GB14048.2-2008	GB/T14048.2-2020

2. 原认可报告编号: C-040-11B0273-S;

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原证书编号: CQC2007010307222432;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。