

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307005165

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-12
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2022960307005165

产品系列、型号、规格：

TeM5L-125L,TeM5L-125M,TeM5L-125H,TeM5L-125R;参数及型号解释详见附件

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-12
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307005165

产品系列、型号、规格(附件):

TeM5L-125L,TeM5L-125M,TeM5L-125H,TeM5L-125R;
 Ue: AC400V; Ui: 800V; Uimp:8kV;
 过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式;
 In: 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;
 Ics:26kA(L型),50kA(M型),50kA(H型),65kA(R型);
 Icu:35kA(L型),50kA(M型),65kA(H型),85kA(R型);
 剩余电流脱扣器类型:电子式;
 IΔn: 30mA(仅非延时)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA
 任选三档分档调节或一档固定;
 额定剩余动作类型:AC型(延时型,非延时型)
 IΔm:25%Icu; 使用类别:A类;适用于隔离(3P+N除外);
 极数:3P,3P+N(N极常通),4P(3个保护极,N极可关闭);4P;
 配用的辅助触头,报警触头 FC34-125(1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC)Ith:3A;
 AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/0.3A;DC-13:Ue/Ie:AC220/230V/0.15A;
 符合附录 N 的电子附件:
 电动操作机构 CD2-125:AC220/230V,AC380/400V;
 欠压脱扣器 QT34-125:AC220/230V,AC380/400V.

型号的解释:

Te M 5 L - 400 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1)Te: 企业特征代号
 (2)M: 塑料外壳式断路器

(3)5: 设计序号

(4)L: 带剩余电流保护

(5)125: 壳架等级额定电流 (A)

(6)□: 额定极限短路分断能力级别 (L—标准型; M—较高分断型; H—高分断型, R—限流型)

(7)□: 操作方式代号 (不标代号为手动直接操作, Z 为转动手柄操作, P 为电动操作)

(8)□: 极数代号 (3 为三极, 3P+N 为三极四线, 4 为四极)

(9)□: 脱扣器型式及附件代号

附件名称	无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	200	208	210	220	230	240	250	260	270
瞬时脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370

联系人: 李莉
 电话: 0577-5716612
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-12
 自我声明地点: 浙江嘉兴
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307005165

产品系列、型号、规格(附件):

附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠压脱扣器报警触头
脱扣器型式及附件代号	瞬 时脱扣器 218	228	238	248	268	278
	复 式脱扣器 318	328	338	348	368	378

00□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)
 0□: 四极产品 N 极代号 (3 极产品没有此代号, 3P+N 为 A 型和 D 型; 4P 为 B 型和 C 型)

代号	说 明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通

0□: 报警模块: 即报警又脱扣用 I 表示, 报警不脱扣用 II 表示, 无代号为无报警模块
 0□: 接线方式代号 (不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)
 0□: 用途代号 (无代号--有飞弧距离, W--为零飞弧)
 0□: 数字 "2" 代表第二种平面上盖, 无代号为圆弧上盖

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-12
 自我声明地点: 浙江省嘉兴市
 生产者签章: