



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107501-927443

产品名称: 并网箱

型号: PGC10T1

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



型式试验报告

申请编号:

V2022CQC107501-927443

样品名称: 并网箱

型号: PGC10T1

商 标: TENGGEN  天正电气

样品数量: 1 台+样件

样品来源: 试制产品送样

样品生产序号: 22020001

收样日期: 2022-03-05

完成日期: 2022-03-31

委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: PGC10T1

额定工作电压 (Ue): 380V

额定绝缘电压 (Ui): 500V

频率 (fn): 50Hz

主母线额定电流 (InA): 63A~10A

主母线额定短时耐受电流 (Icw): 1.89kA

户内型/户外型: 户外型

外壳防护等级: IP54-操作面 IP20C

最大进线回路数: 1 路; 出线回路数: 1 路

主检: 莫明祥 签名:  日期: 2022-04-08审核: 柴 龙 签名:  日期: 2022-04-08签发: 黄 芳 签名:  日期: 2022-04-08

备注

送试样品: InA=63A, Icw=1.89kA; Ue=380V, Ui=500V; 50Hz; IP54-操作面 IP20C;
进线回路数: 1 路; 出线回路数: 1 路。
本产品仅适用于在污染等级 2 的环境中使用。