

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980301008288



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：智能集成电力电容补偿装置
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 15576-2020;GB/T 7251.8-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-08-13
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2022980301008288

产品系列、型号、规格：

TG-ZNS；额定工作电压（ U_e ）：400V；额定绝缘电压（ U_i ）：690V；频率（ f_n ）：50Hz；额定电流（ I_n ）：45.6A~5.7A；额定限制短路电流（ I_{sc} ）：6kA；额定总容量（ Q_c ）：40kvar~5kvar；补偿相数：三相补偿；投切电容器的元件类型：复合开关(单片机 CPU 控制+磁保持继电器)；户内型/户外型：户内型；外壳防护等级：IP30；具有遥测，遥信功能；

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-08-13
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。