

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010302153922

发证日期：2022年06月15日

有效期至：2030年11月27日

委托人名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

制造商名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称 浙江金莱勒电气有限公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路 66 号

产品名称和系列、规格、型号 负荷隔离开关
TeGL5-□/□□□□；型号解释详见附件；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ue：AC400V；Ith：3150A；
Ie：3150A、2500A、2000A；Icw：50kA/1s；Icm(峰值)：105kA；使用类别：AC-21B；极
数：3P、4P；配用的辅助触头：Ith：0.8A；1NO1NC；2NO2NC；AC-15：Ue/Ie：220V/0.8A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 10 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010302153922

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

Te GL 5 - □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代码
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定电流(A): 2000、2500、3150
- (5) 极数: 3P, 4P
- (6) 操作方式: “C”表示侧方正面操作, “Z1”表示上下两个负荷开关转换操作,
- (7) 无字母柜内操作, “J”表示柜外操作
- (8) “11”表示一常开一常闭, “22”表示二常开二常闭

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心