



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：


申请编号：V2021CQC107502-861363  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：DZ108-20

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: DZ108-20</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 24 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2021-12-27</p> <p>完成日期: 2022-02-06</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020、GB/T 14048.4—2020 检验合格。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>DZ108-20; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V/660V; Ie(A): 0.16A(0.1A-0.16A), 0.25A(0.16A-0.25A), 0.4A(0.25A-0.4A), 0.63A(0.4A-0.63A), 1A(0.63A-1A), 1.6A(1A-1.6A), 2.5A(1.6A-2.5A), 3.2A(2A-3.2A), 4A(2.5A-4A), 5A(3.2A-5A), 6.3A(4A-6.3A), 8A(5A-8A), 10A(6.3A-10A), 12.5A(8A-12.5A), 16A(10A-16A), 20A(14A-20A);</p> <p>过电流脱扣器类型: AC380V:Ics=Icu: 1.5kA; AC660V:Ics=Icu: 1kA; 热磁式、电磁式;</p> <p>脱扣级别: 10A; 选择性类别: A、AC-3; 3P, 不适用于隔离用</p> <p>配用的辅助触头: 1NO+1NC、2NO、2NC, Uimp: 2.5kV; Ui: 690V;</p> <p>Ith: 2A, AC-13, Ue/Ie: AC220V/0.4A</p>	
<p>主检: 张帆</p> <p>日期: 2022-02-06</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 2022年3月28日</p>
<p>审核: 何晓芳</p> <p>日期: 2022-03-25</p>	
<p>签发: 严平</p> <p>日期: 2022-03-28</p>	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.变更情况: (详见附页);</li> <li>2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-13DQ081(A2012CCC0307-1478894);</li> <li>3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;</li> <li>4.原证书编号: CQC2013010307651523;</li> <li>5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);</li> <li>6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</li> </ol>	