



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：ODM

申请编号：V2022CQC107502-1016039
(任务编号)

产品名称：直流接触器

型 号：TGEVC2-10, TGEVC2-20

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 直流接触器</p> <p>型号: TGEVC2-10, TGEVC2-20</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-11-24</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 尼普顿电器(昆山)有限公司</p> <p>生产企业地址: 江苏省昆山市千灯镇丰收北路 58 号 8 号房</p>
--	---

试验结论: 按原获证 (CQC2017010304981781) 产品依据 GB/T14048.4-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (CQC2017010304981781) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


TGEVC2-10, TGEVC2-20


Ui:1000V;Uimp:4kV;Ith:10A,20A;


DC-1:Ue:DC750V; Ie:10A,20A;

Us:DC12V,DC24V;

1P;IP43(接线端子除外).

主检: 王 炜 签名:  日期: 2022-12-19

审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-12-19

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-12-19



备注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人、生产者名称	尼普顿电器(昆山)有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人、生产者地址	江苏省昆山市千灯镇丰收北路 58 号 8 号房	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	NVR6V-10, NVR6V-20	TGEVC2-10, TGEVC2-20
母证书编号	CQC2017010304981781	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-21B1683-S, 00901-A2017CCC0304-2579065”的报告, 仅修改了委托人及生产者名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致, 产品未发生变化。