



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2022CQC107502-1016026  
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: TGEVC2Y-50, TGEVC2Y-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





<p>样品名称: 直流接触器</p> <p>型 号:</p> <p>TGEVC2Y-50, TGEVC2Y-100</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-11-24, 2023-02-03</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区</p> <p>生产企业: 尼普顿电器(昆山)有限公司</p> <p>生产企业地址: 江苏省昆山市千灯镇丰收 北路 58 号 8 号房</p>
---	---


试验结论: 按原获证 (CQC2017010304981745) 产品依据 GB/T14048.4-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (CQC2017010304981745) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGEVC2Y-50, TGEVC2Y-100  
 Ui:1000V;Uimp:4kV;lth:50A,100A;  
 DC-1:Ue:DC750V; Ie:50A,100A;  
 Us:DC12V,DC24V;  
 1P;IP43(接线端子除外).

主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-02-06

审核: 陆维导 签名:  日期: 2023-02-06

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-02-06



备注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人、生产者名称	尼普顿电器(昆山)有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人、生产者地址	江苏省昆山市千灯镇丰收北路 58 号 8 号房	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区
型号	NVR6V-50,NVR6V-100	TGEVC2Y-50, TGEVC2Y-100
母证书编号	CQC2017010304981745	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-21B1681-S, 00901-A2017CCC0304-2545812”的报告, 仅修改了委托人及生产者名称、地址,除型号命名不同外, 其余参数均一致, 产品未发生变化。