



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-1034073  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: GL-250□/□□□X、GL-350□/□□□X、  
GL-400□/□□□X、GL-500□/□□□X、  
GL-630□/□□□X、GL-800□/□□□X

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型号: GL-250□/□□□X、 GL-350□/□□□X、 GL-400□/□□□X、 GL-500□/□□□X、 GL-630□/□□□X、 GL-800□/□□□X</p> <p>数量: 14</p> <p>收样日期: 2023-01-04</p> <p>完成日期: 2023-02-08</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GL-250□/□□□X、GL-350□/□□□X、GL-400□/□□□X、GL-500□/□□□X、GL-630□/□□□X、GL-800□/□□□X Ue: AC415/690/800/1000V; Ith: 400A、800A; Ie: 250A、350A、400A(Ith: 400A); 500A、630A、800A (Ith: 800A); Ui: 1000V; Uimp: 12kV; AC-23A(AC415V)、AC-22A(AC690/800/1000V); Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; 极数: 3P、4P; 辅助回路: 1NO1NC; 2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 380V; Uimp: 1.5kV; AC-15: Ue: 220V; Ie: 0.8A;</p>	
<p>主检: 朱琳 签名:  日期: 2023-02-25</p>	
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2023-02-26</p>	
<p>签发: 马琳 签名:  日期: 2023-02-26</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图</p> <p>样品编号: GL-250/422X 4P: I-1; GL-400/422X 4P: F-1; GL-500/422X 4P: I-2、I-3、II-1、II-2、III-1; GL-800/422X 4P: III-2、F-2、Y-1~Y-2、F1-1、F2-1、F3-1; 其中 Y-1~Y-2 由企业提供样块, F1-1、F2-1、F3-1 由企业提供附件;</p>	