

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307006980

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006980

产品系列、型号、规格:

TGBHLE-63ZB、TGBKLE-63ZB、TGB1NLE-63ZB、TGBGLE-63ZB; U<sub>imp</sub>: 4kV; U<sub>i</sub>: 690V; U<sub>e</sub>: AC220V/230V/240V; I<sub>n</sub>: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C型, D型; I<sub>n</sub>: 15mA, 30mA, 50mA; 额定剩余动作类型: AC型/电子式; I<sub>m</sub>: 2000A; I<sub>cs</sub>: 6kA; I<sub>cn</sub>: 6kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极不可开闭, 不具备隔离功能), 2P

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-17  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。