

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002094

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：自动转换开关电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-25  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002094

产品系列、型号、规格:

TGQ1N-160L/3、TGQ1N-160M/3、TGQ1N-160L/4、TGQ1N-160M/4; Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ui:800V(主回路)、400V(控制回路); Ue:AC400V; Ie: 100A,125A,140A,160A; 使用类别:AC-33B; Icm(峰值): 73.5kA(L型)、105kA(M型); Icn: 35kA(L型)、50kA(M型); 电器级别:CB级; 转换方式: ATSE, RTSE; 极数: 3P, 4P

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-25  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

