

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005396

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005396

产品系列、型号、规格:

TGM1-1250 Ui=AC800V;Ue=AC400V;In:700A,800A,900A,990A,1000A,1150A,1250A;过电流脱扣器类型:热磁式;
;lcs=42.5kA;lcu=85kA;选择性类别:A;3P;配用的辅助触头:2NO2NC;lth=3A;AC-15:AC380V/0.3A,DC-13:DC220V/0.15A ; 欠
电压脱扣器Us:AC380V/400V,AC220V/230V;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005396

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG M 1 - 1250 □ / □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①TG:企业代号
- ②M:塑料外壳式断路器
- ③1:设计序号
- ④1250:壳架等级额定电流(A)
- ⑤□:操作方式代号(不标代号为手柄操作, P为电动操作)
- ⑥□:极数代号 3 为三级
- ⑦□:脱扣器型式及附件代号

附件名称 附件代号 脱扣器方式	无	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
复式脱扣器	200	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	310	320	330	340	350	360	370

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: