

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002113

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980305002113

产品系列、型号、规格：

TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600、TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600； U_e ：AC400V； U_i ：1000V（主回路），400V（控制回路）； U_{imp} ：12kV（主回路），4kV（控制回路）； I_{th} ：1000A（TGLD-1000、TGQKP-1000），1250A（TGLD-1250、TGQKP-1250），1600A（TGLD-1600、TGQKP-1600）； I_e ：630A、700A、800A、1000A（TGLD-1000、TGQKP-1000），1250A（TGLD-1250、TGQKP-1250），1600A（TGLD-1600、TGQKP-1600）；使用类别：AC-33iB； I_{cm} （峰值）：67.2kA； I_{cw} ：32kA/60ms； I_q ：90kA；电器级别：PC级；转换方式：ATSE；极数：3P，4P；型号解释详见附件

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002113

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:



联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: