



产品认证证书

证书编号: CQC23012398043

发证日期: 2023年07月28日
有效期至: 2033年07月27日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 低压电涌保护器专用保护装置
TGSCB1-25 I, TGSCB1-100 II, TGSCB1-120 II, TGSCB1-160 II;具体参数详见附件

产品标准和技术要求 NB/T 42150-2021

认证模式 质量体系评定+质量体系复查

上述产品符合 CQC11-471452-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23012398043

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGSCB1-25 I, TGSCB1-100 II, TGSCB1-120 II, TGSCB1-160 II

额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 6kV;

额定绝缘电压 (U_i): 500V;

额定工作电压 (U_e): AC230/240V (1P, 2P), AC230/400V (3P, 4P);

I 类试验的冲击电流 (I_{imp}): 25kA (TGSCB1-25 I);

I 类试验的标称放电电流 (I_n): 30kA (TGSCB1-25 I);

II 类试验的标称放电电流 (I_n): 50kA (TGSCB1-100 II), 60kA (TGSCB1-120 II), 80kA (TGSCB1-160 II);

II 类试验的最大放电电流 (I_{max}): 100kA (TGSCB1-100 II), 120kA (TGSCB1-120 II), 160kA (TGSCB1-160 II);

额定短路能力 (I_{cn}): 65kA, 100kA;

最小延时动作电流 (I_d): 3A;

最小瞬时动作电流 (I_i): 5A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

配合 SPD 的试验类型: I 类试验 SPD 的专用保护装置 (TGSCB1-25 I),

II 类试验 SPD 的专用保护装置 (TGSCB1-100 II, TGSCB1-120 II, TGSCB1-160 II)



中国质量认证中心