

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307000011

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2022980307000011

产品系列、型号、规格：

TeM5R-400M、TeM5R-400H、TeM5R-630M、TeM5R-630H
Ui：1000V；Uimp：8kV；Ue：AC380/400/415V；In：400A：（160A~400A可调）；630A：（250A~630A可助触头OF-M，报警触头SD-M：1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC；Ui：690V；Ith：3A；AC-15：AC380/400/415V/0.3A；DC-13：DC110/220/250V/0.15A；符合附录N的电子附件：欠电压脱扣器Us：AC220/230/240V、AC380/调）；过电流脱扣器类型：电子式；M型：Ics：50kA；Icu：50kA；H型：Ics：65kA；Icu：85kA；Icw：400A；5kA/1s、630A：8kA/1s选择性类别：B类；极数：3P（均为保护极，适用于隔离用）；配用的辅400/415V；电动操作机构Us：AC220/230/240V、AC380/400/415V；频率适用于：50/60Hz/400/415V

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。