



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □其他:

申请编号: FY2024CCC0307-0039

产品名称: 塑料外壳式断路器





型 号: TGM3E□-250L、TGM3E□-250M

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: FY2024CCC0307-0039</p> <p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: TGM3E□-250L、TGM3E□-250M</p> <p>商 标: TENGGEN</p> <p>样品数量: 27 台+15 个附件</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2024-01-26</p> <p>完成日期: 2024-03-08</p>	<p>委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGM3E□-250L、TGM3E□-250M;</p> <p>Ue: AC380/400/415V、AC660/690V;</p> <p>Ui (TGM3EX): 800V; Ui (TGM3E): 1000V; Uimp: 8kV;</p> <p>In: 250A (Ir: 100A、110A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A 分级可调);</p> <p>过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz;</p> <p>AC380/400/415V: Ics: 35kA (L 型), Icu: 35kA (L 型); Ics: 50kA (M 型), Icu: 50kA (M 型);</p> <p>AC660/690V: Ics: 10kA (L 型), Icu: 10kA (L 型); Ics: 10kA (M 型), Icu: 10kA (M 型);</p> <p>Icw: 3kA/1s;</p> <p>选择性类别: A 类; 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 10A, 10, 20;</p> <p>极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭)、4P (三个保护极, N 极可开闭)、4P;</p> <p>产品适用于隔离 (3P+N 除外);</p> <p>配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith: 3A;</p> <p>AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;</p>	
<p>主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2024-03-14</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2024-03-14</p>	
<p>签发: 黄 芳 签名:  日期: 2024-03-14</p>	
<p>备注:</p>	