



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653085

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格
刀型触头熔断器

RT16(Z)-4; 熔断体的额定电压 U_n :
AC500V/AC690V(RT16-4), AC500V/AC690V/DC250V/DC440V(RT16Z-4); 熔断体的额定电流 I_n :
800A, 1000A, 1250A; 额定短路能力 I :
120kA/AC500V, 50kA/AC690V, 100kA/DC250V, 50kA/DC440V; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 U_n : AC500V/AC690V(RT16-4), AC500V/AC690V/DC440V(RT16Z-4); 熔断器支持件的额定电流 I_n : 1250A; 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} : 6kV; 极数: 1P.

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 05 日 有效期至: 2029 年 07 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

