



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304666828

**认证委托人名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**  
浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**产品名称和系列、型号、规格**  
切换电容器接触器

CJ19-63 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 43A; Ith: 63A; Ui: 690V; Uimp: 8kV;  
Us: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V; 极数: 3P; 使用类别: AC-6b; Qe: 15kvar  
(AC220V)、30kvar (AC380V)、48kvar (AC660V); 极数: 3P; 50/60Hz; 辅助触头: AC-15  
Ue: AC380V; Ie: 0.95A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.15A; Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 8kV;  
2NO1NC, 2NC1NO; IP20

**产品标准和技术要求**  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 30 日 有效期至: 2029 年 07 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

