



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302680402

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
GL-630/□□□X、GL-800/□□□X；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302680402

证书附页：第 1 页 共 1 页

GL-630/□□□X、GL-800/□□□X；

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415/690V; Ith: 800A;

Ie: 630A、800A;

Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;

配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.8A;

型号解释:

GL - □ / □ □ □ X
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 额定工作电流(A): 630、800
- (3) 极数: “3”: 3 极
- (4) 手柄类型: 柜内手柄不注, “J”: 柜外手柄
- (5) 辅助开关: “11”: 一常开一常闭, “22”: 二常开二常闭
- (6) “X”: 祥云配色; 不注明为白色外壳

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司