



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307677287

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

TGM1-250L,TGM1-250M,TGM1-250H;In:100,125,160,180,200,225,250A;Ui:800V;Ue:AC400V(L、M、H型)、690V(M型);Ue:AC400V,Ics:26.5kA(L型),38kA(M型),50kA(H型),Icu:35kA(L型),50kA(M型),70kA(H型);Ue:AC690V,Ics:14kA(M型),Icu:20kA(M型);使用类别:A类;极数:3P(L,M,H)3个保护极,适用于隔离;3P+N(M,H)3个保护极,N极常通,不适用于隔离;4P(M,H)3个保护极,N极可开闭,适用于隔离;配用的辅助触头(1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC):F-M1 Ith:3A AC-15:AC380V/0.4A,DC-13:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月19日 有效期至:2029年07月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

