



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687264

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

GL-200/□□□X、GL-250/□□□X; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC415/690V; Ith: 250A; Ie: 200A、250A; Icw: 9kA/1s; Icm(峰值): 15.3kA; 使用类别: AC-23A(AC415V)、AC-22A(AC690V); 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.8A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月04日 有效期至: 2029年09月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687264

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

GL - □ / □ □ □ X
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 隔离开关

(2) 额定工作电流(A): 200、250

(3) 极数: “3”: 3 极、“4”: 4 极

(4) 手柄类型: 柜内手柄不注, “J”: 柜外手柄

(5) 辅助开关: “11”: 一常开一常闭, “22”: 二常开二常闭, 不带辅助无标注

(6) “X”: 祥云配色

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司