



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687483

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
隔离开关

TGW45G-2000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V; Ie: 200A、250A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、2000A; Ith: 630A (200A、250A、400A、500A、630A)、1600A (800A、1000A、1250A、1600A)、2000A (1900A、2000A); Icm (峰值): 105kA; Icw: 50kA/1s; 使用类别: AC-21A; 极数: 3P、4P; 外壳防护等级: IP20 (正面); 辅助回路: 6NO+6NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: 230V/1.5A、400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: 110V/0.55A、220V/0.27A;

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月04日 有效期至: 2029年09月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

