



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307683921

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

TGM1-1250 $U_i=AC800V; U_e=AC400V; I_n:700A, 800A, 900A, 990A, 1000A, 1150A, 1250A$; 过电流脱扣器类型:热磁式; $I_{cs}=42.5kA; I_{cu}=85kA$; 选择性类别:A; 3P; 配用的辅助触头:2NO2NC; $I_{th}=3A; AC-15:AC380V/0.3A, DC-13:DC220V/0.15A$; 欠电压脱扣器 $U_s:AC380V/400V, AC220V/230V$; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月29日 有效期至:2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307683921

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG M 1 - 1250 □ / □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①TG：企业代号

②M：塑料外壳式断路器

③1：设计序号

④1250：壳架等级额定电流(A)

⑤□：操作方式代号（不标代号为手柄操作， P 为电动操作）

⑥□：极数代号 3 为三极

⑦□：脱扣器型式及附件代号

名称 附件 代号 脱扣器 方式	附件 无	分励 脱扣器	辅助 触头	欠压 脱扣器	分励 脱扣器 辅助触头	分励 脱扣器 欠压脱扣器	二组 辅助触头	辅助 触头 欠压脱扣器
瞬时脱扣器	200	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	310	320	330	340	350	360	370

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司