



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687486

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
TGM2LC-160L、TGM2LC-160M、TGM2LC-250L、TGM2LC-250M；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687486

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGM2LC-160L、TGM2LC-160M、TGM2LC-250L、TGM2LC-250M; U_i : 1000V;
 U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 125A(I_r : 65A、70A、80A、90A、100A、125A
可调); 160A(I_r : 100A、125A、140A、160A 可调); 250A(I_r : 100A、125A、
140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式;
L 型: I_{cu} : 50kA、 I_{cs} : 35kA; M 型: I_{cu} : 65kA、 I_{cs} : 50kA; I_{cw} : 3kA/1s;
 $I_{\Delta n}$: 30(仅非延时)、50、75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、
1000mA+OFF(任选档位组合, 可调); 额定剩余动作类型: AC 型(延时型、非
延时型); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 额定剩余短路接通和分断能力 ($I_{\Delta m}$):
25% I_{cu} ; 选择性类别: A 类; 重合闸方式: TD 型; 自动重合闸时间: 20s~60s;
 $I_{\Delta n}$: 30mA 不具有重合闸功能; 极数: 3P+N (3 个保护极、N 极常通、不用于
隔离)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司