



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681711

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
刀开关

HD□-400、HS□-400； Uimp: 12kV； Ui: 1250V； Ith: 400A； Ue: AC415V/690V/800V/1140V；  
Ie: 400A； Icw: 15kA/1s； Icm: 30kA(仅 AC-21B)； Iq: 50kA； AC-20A(Ue:  
AC415V/690V/800V/1140V)； AC-21B(Ue:415V,HD12,HD13,HD14,HS12,HS13)； 极数：2P、3P、  
4P； 配用的辅助触头：1NO1NC； Ith: 5A； AC-15: Ue/Ie: 380V/0.8A； DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 15 日 有效期至：2029 年 08 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 23 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681711

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

□ □ □ - □ / □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) “HD”表示单投刀开关，“HS”表示双投刀开关；

(2) 设计代号：11：中央手柄式；12：侧方正面杠杆操作机构式；13：中央杠杆操作机构式；  
14：侧面手柄式；

(3) 附加代号可不注：仅对“HD11”系列带“F”表示带防护罩；

仅对“13”系列带“BX”表示旋转式操作、无“BX”表示杠杆式操作；

(4) 额定工作电流 (A)：400；

(5) 极数：2-2P、3-3P、4-4P；仅对“11”系列 2P 适用；

(6) 0 表示不带灭弧罩；1 表示有灭弧罩；仅对“11”系列：8 表示板前接线；9 表示板后接线；

(7) 仅对“11”系列“B”表示保护型；仅对“HD11F”系列“0”表示不带锁，“1”表示带锁，配  
一常开一常闭辅助；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司