



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713590

认证委托人名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TeM5-630L, TeM5-630M, TeM5-630H, TeM5-630R; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 28 日 有效期至：2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713590

证书附页：第 1 页 共 3 页

TeM5-630L, TeM5-630M, TeM5-630H, TeM5-630R;
Ui:1000V; Uimp:12kV;
Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R), AC690V(L/M/H/R);
In:400A,500A,600A,630A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
Ics:AC400V: L 型: 35kA; M 型:65kA, H 型:65kA; R 型:85kA;
AC550V: M 型:25kA, H 型:25kA; R 型: 25kA;
AC690V: L 型: 10kA; M 型:20kA, H 型:20kA; R 型:20kA;
Icu:AC400V: L 型: 50kA; M 型:65kA, H 型:85kA; R 型:100kA;
AC550V: M 型:35kA, H 型:35kA; R 型:35kA;
AC690V: L 型: 15kA; M 型:20kA, H 型:30kA; R 型:30kA;
使用类别:A 类; 频率: 50Hz; 极数:适用于隔离(3P+N 除外);
3P(三个保护极); 3P+N(A 型:三个保护极,N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通);
4P(B 型:三个保护极, N 极可开闭; C 型:四个保护极, N 极可开闭);
配用的辅助触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), Ith:6A;
AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/1A;
DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2-400: AC220V/230V, AC380V/400V;
欠压脱扣器 QT38-400: AC220V/230V, AC380V/400V.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713590

证书附页：第 3 页 共 3 页

⑩□：四极产品 N 极代号（3 极产品没有此代号，3N 为 A 型和 D 型；4P 为 B 型和 C 型）

代号	说 明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）
C 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）
D 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通

⑪□：报警模块代号（无代号则无此附件，III 为过载报警不跳闸）

⑫□：接线方式代号（不标代号为板前接线，B 为板后接线，C 为插入式）

⑬□：用途代号（无代号--有飞弧距离，W--为零飞弧）

⑭□：字母“Y”代表圆弧上盖，无代号为平面上盖

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司