



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307791755

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

TGB3LEM-40、TGB3LAM-40; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC110V/120V、AC230V/240V;
 I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型特性; TGB3LEM-40:
 $I_{\Delta n}$: 30mA、50mA/AC 型; TGB3LAM-40: $I_{\Delta n}$: 30mA、50mA/A 型; 电子式; $I_{\Delta m}$: 500A;
 I_{cs} : 6000A; I_{cn} : 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 适用频
率: 50/60Hz

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 03 日 有效期至: 2030 年 07 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

