



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681357

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGLD-250、TGQKP-250；Ue：AC400V；Ui：690V；Uimp：8kV；Ith：250A；Ie：160A，180A，200A，225A，250A；使用类别：AC-33B；Icm(峰值)：17kA；Icw：10kA/1s；Iq：50kA；电器级别：PC 级；转换方式：ATSE；极数：3P，4P；控制回路：Uimp：4kV；Ui：400V；型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 02 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 22 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681357

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

TG    □    -    250    /    □  
(1)    (2)                    (3)                    (4)

- (1) 企业特征代号
- (2) 销售代号：LD、QKP
- (3) 约定发热电流 (A)：250
- (4) 极数：3P：3极；4P：4极

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司