



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307824599

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江德菱科技股份有限公司
浙江省乐清经济开发区浦南二路36号

产品名称和系列、型号、规格
塑壳断路器

TGM3Rsec-250L/3、TGM3Rsec-250M/3Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 250A (80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 分级可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 36kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离); 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 3A, AC-15: AC400V/0.47A, DC-13: DC220V/0.15A; 配用的报警辅助触头: 1NO1NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 3A, AC-15: AC400V/0.47A, DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年11月10日 有效期至: 2029年07月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

