



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687167

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器
TGM2ALC-125L、TGM2ALC-125M、TGM2ALC-125H; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V;
 I_n : 125A(I_r : 65A、80A、100A、125A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L 型: I_{cu} : 35kA、 I_{cs} : 25kA; M 型: I_{cu} : 50kA、 I_{cs} : 35kA; H 型: I_{cu} : 70kA、 I_{cs} : 50kA; I_{cw} : 1.5kA/1s; $I_{\Delta n}$: 30mA(仅非延时型)、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA(可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 剩余接通和分断能力($I_{\Delta m}$): 25% I_{cu} ; 选择性类别: A 类; 自动重合闸时间: 20s-60s(仅延时型); 极数: 3P(4P 外形、不适用于隔离用)、3P+N(三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 10 月 30 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

